

# Trinkwasser Versorgerangaben

Aktualisiert: 12.06.2024

## Hygienische Gesamtbeurteilung

Die mikrobiologischen Proben lagen soweit untersucht innerhalb der gesetzlichen Vorschriften (gemäss Hygieneverordnung)

<b>Ab Reservoir Riedboden</b>	<b>Ist Zustand</b>	<b>Toleranzwert</b>
Aerobe mesophile Keime	KBE/100ml 5	300
Escherichia coli	KBE/100ml 0	0
Enterokokken	KBE/100ml 0	0
<b>Ab Reservoir Heirihütten</b>	<b>Ist Zustand</b>	<b>Toleranzwert</b>
Aerobe mesophile Keime	KBE/100ml 9	300
Escherichia coli	KBE/100ml 0	0
Enterokokken	KBE/100ml 0	0
<b>Ab Reservoir Kessiboden</b>	<b>Ist Zustand</b>	<b>Toleranzwert</b>
Aerobe mesophile Keime	KBE/100ml 2	300
Escherichia coli	KBE/100ml 0	0
Enterokokken	KBE/100ml 0	0
<b>Ab Reservoir Rotstock</b>	<b>Ist Zustand</b>	<b>Toleranzwert</b>
Aerobe mesophile Keime	KBE/100ml 16	300
Escherichia coli	KBE/100ml 0	0
Enterokokken	KBE/100ml 0	0
<b>Wasserhärte (Min-Wert)</b>	<b>°fH</b> 18	
<b>Wasserhärte (Max-Wert)</b>	<b>°fH</b> 23	

**Wasserherkunft:** Quellwasser Rigi Gebiet

**Behandlung des Wassers:** UV-Anlage / Sandfilteranlage  
Überwachung Trübungsmessung inkl.  
Vollautomatisches Verwurf System

**Besonderes:** Qualitätssicherung nach QS-System

Unterallmeind Korporation Arth  
Gotthardstr. 47  
6415 Arth  
Telefon: 041 855 26 80  
E-Mail: [info@uak.ch](mailto:info@uak.ch)  
Internet: [www.uak.ch](http://www.uak.ch)

**Brunnenmeister:** Abegg Adolf Brunnenmeister Tel. 041 7582880 /0796429017